

Berechnungsbeispiel: Referenzanlage mit Eigenverbrauch, ohne EMS (Energiemanagementsystem)

Angaben zur Referenzanlage

- Modulleistung: **16.4 kWp**
- Höchste Rückspeisung: **12.83 kW** (originaler Wert)
- Anpassung höchste Rückspeisung gesetzliche Regelung 70 %: **11.48 kW**
- Anpassung höchste Rückspeisung Flex⁵⁰: **8.2 kW**
- Rückspeisung kWh/Jahr anhand **Referenzleistung 2025**

Beispielberechnung mit Inbetriebnahme ab 01.01.2026 Rückvergütung bei gesetzlicher Einspeiseregulung (70 %)

	Rück- speisung 2025 in kWh	Rück- vergütung in Rp./kWh ¹	Zusatz- vergütung in Rp./kWh (Flex ⁵⁰)	Total Vergütung (CHF)	
Rücklieferung mit gesetzlicher Begrenzung	10'350	6.00		621.00	
Rücklieferung mit Begren- zung Flex ⁵⁰	10'000	6.00	+1.50	750.00	
Verlust durch Begrenzung Flex ⁵⁰	-350				-3.38 %
Total Rück- vergütung durch Flex ⁵⁰				129.00	+21 %

Rücklieferung **mit gesetzlicher Begrenzung** (70 % ab 01.01.2026): 10'350 kWh. Bei einer Rückvergütung von 6 Rp./kWh erhalten Sie CHF 621.00.

Rücklieferung mit Flex⁵⁰-Modell: 10'000 kWh. Bei einer Rückvergütung von 7.5 Rp./kWh erhalten Sie CHF 750.00.

Der Begrenzungswert beträgt 350 kWh (-3.38 %), der Mehrertrag jedoch CHF 129.00 (+21 %).

¹ Minimalvergütung gemäss Bund

Beispielberechnung mit Inbetriebnahme vor 01.01.2026 Rückvergütung bei Einspeiseregulung mit Flex⁵⁰

	Rück- speisung 2025 in kWh	Rück- vergütung in Rp./kWh	Zusatz- vergütung in Rp./kWh (Flex ⁵⁰)	Total Vergütung (CHF)	
Rücklieferung ohne gesetzliche Begrenzung	10'371	6.00		622.26	
Rücklieferung mit Begren- zung Flex ⁵⁰	10'000	6.00	+1.50	750.00	
Verlust durch Begrenzung Flex ⁵⁰	-371				-3.58 %
Total Rück- vergütung durch Flex ⁵⁰				127.74	+21 %

Rücklieferung **ohne Begrenzung**: 10'371 kWh. Bei einer Rückvergütung von 6 Rp./kWh erhalten Sie CHF 622.26.

Rücklieferung mit Flex⁵⁰-Modell: 10'000 kWh. Bei einer Rückvergütung von 7.5 Rp./kWh erhalten Sie CHF 750.00.

Der Begrenzungswert beträgt 371 kWh (-3.58 %), der Mehrertrag jedoch CHF 127.74 (+21 %).