



## **Stromunterbruch Mittelspannungsnetz im Industriegebiet Allmend**

Am Donnerstag, 25. Juni 2026, um 09:41 Uhr, kam es an der Transformatorenstation Allmend zu Schutzauslösungen an der Mittelspannungsanlage. Durch die Auslösungen wurde die Stromzufuhr von mehreren Industriekunden unterbrochen. Die Störung wurde lokalisiert, behoben und die Stromzufuhr konnte um 10:14 Uhr vollständig wiederhergestellt werden.

Dauer: 09:41 Uhr bis 10:14 Uhr.

Ursache: Durch einen Erdschluss an einem Mittelspannungstransformator bei einem Industriekunden, lösten im Industriering Allmend mehrere Mittelspannungsschalter gemäss Schutzkonzept koordiniert aus. Dadurch konnte ein grossflächiger Stromausfall im GWV-Versorgungsgebiet verhindert werden.

Die Gemeindegewerke bedauern diesen Unterbruch und bitten die betroffenen Stromkunden um Verständnis.

Weitere Auskünfte:

GWV  
Gemeindegewerke Villmergen  
056 619 70 19

Aktualisiert am 25. Juni 2026, 10:55 Uhr